

Bescheinigung

Fachbetrieb

gemäß Wasserhaushaltsgesetz

Zertifikat Nr. Z10416636

Name und Anschrift
des Fachbetriebs: **Nickel GmbH**
Friedrich-Ebert-Str. 75
51429 Bergisch Gladbach

Hiermit wird bescheinigt, dass das Unternehmen als Fachbetrieb gemäß Wasserhaushaltsgesetz (WHG) überprüft und anerkannt ist.

Geltungsbereich: Der Fachbetrieb ist für folgende Tätigkeitsbereiche zugelassen:

- Einbauen, Aufstellen, Instandhalten und Reinigen von Anlagen zum Verwenden und von Kälte- und Klimaanlage mit wassergefährdenden Flüssigkeiten der Wassergefährdungsklasse WGK 1 bis 2

Der Sachverständige: **Joachim Kurth**

Gültigkeit: Dieses Zertifikat ist gültig von Januar 2016 bis Januar 2018.

Der technische Leiter



Betzdorf, 01.02.2016

Heiko Drews

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Wilhelmstr. 122 · 57518 Betzdorf
Telefon: + 49(0)2741/2950
Telefax: + 49(0)2741/295158

Telefon: + 49(0)2741/2950
Telefax: + 49(0)2741/295158

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Wilhelmstr. 122 · 57518 Betzdorf

Betriebsort

Nickel GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 75
51429 Bergisch Gladbach

Nickel GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 75
51429 Bergisch Gladbach
Inventar-Nr.: - / -

Kunden-Nr.: 3301550

Equipment-Nr.: 1058250
Standort-Nr.: 3301550

Bescheinigung über die Prüfung eines Fachbetriebs

Nr: 10416636

Art der Prüfung: Wiederkehrende Prüfung

Prüfdatum: 13.01.2016

Prüfgrundlagen: Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

Geltungsbereich

Der Fachbetrieb ist für folgende Tätigkeitsbereiche zugelassen:

- Einbauen, Aufstellen, Instandhalten und Reinigen von Anlagen zum Verwenden und von Kälte- und Klimaanlage mit wassergefährdenden Flüssigkeiten der Wassergefährdungsklasse WGK 1 bis 2

Prüfungsumfang

Betriebliche Voraussetzungen/Organisation, Personelle Voraussetzungen, Fachliteratur

Ergebnis der Prüfung

Die Prüfung ist abgeschlossen.

Bei der Prüfung wurden geringfügige Abweichungen festgestellt. Diese sind auf der Folgeseite detailliert aufgeführt.

Beurteilung

Die Anforderungen gemäß WHG sind erfüllt. Durch den Sachverständigen wurden geringfügige Abweichungen (siehe Folgeseite) festgestellt, die bis zur nächsten wiederkehrenden Prüfung zu korrigieren sind. Der Fachbetrieb darf in dem beschriebenen Geltungsbereich tätig werden.

Prüffristen für die wiederkehrenden Prüfungen:

Prüfungsart	akt. Prüffälligkeit	Prüffrist (Monate)	nächste Prüffälligkeit
Wiederkehrende Prüfung	13.01.2016	024	13.01.2018

Betzdorf, 01.02.2016

Der Bericht umfasst 2 Seiten.

Der Sachverständige

Joachim Kurth

Dieses Dokument ist ohne Unterschrift gültig.

Bescheinigung über die Prüfung eines Fachbetriebs vom 13.01.2016
Wiederkehrende Prüfung
Nr: 10416636

Kunden-Nr. 3301550
Equipment-Nr. 1058250 Fabr.-Nr. WHG

Bei der Prüfung wurden folgende Abweichungen festgestellt:

Abweichungen

1. Neukalibrierung der vorhandenen Messmittel erforderlich.
 2. Mitarbeiter, die Umgang mit VAWS-Anlagen haben, sind regelmäßig zu schulen.
-